

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI BOZP a OPP

Odberateľ / zákazník:	Mesto Liptovský Mikuláš		
Zástupca:	Rudolf Záruba, Mgr. Alena Novajovská		
Prevádzky zákazníka:	Komunitné centrum Hlboké		
Počet zamestnancov:	14		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský		
Dátum previerky:	18.09.2024	Čas (od-do)	9:30 - 11:30
Druh previerky:	Ročná kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

Záver – zistené nedostatky:

Ochrana pred požiarmi

1. V rámci kontroly núdzového osvetlenia bolo zistené, že v prípade výpadku elektrickej energie núdzové svetlá nesvietia - zariadenie je neakcieschopné

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Je potrebné vykonať revíziu elektrických spotrebičov, tlakových nádob stabilných (exanzné nádoby v kotolni na tuhé palivo)
2. Je potrebné opraviť zvody bleskozvodu a vykonať jeho revíziu (posledná 09-2020) (Obr. 1, 2)
3. Je potrebné doplniť bezpečnostné značenie na rozvodnú skrinku EZ (4 - kombinácia) v miestnosti nočného vrátnik v noclahárni (Obr. 3)
4. Je potrebné opraviť vypínač osvetlenia na WC v noclahárni - zlomený vypínač prelepený lepiacou páskou



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Podpis	
Odberateľ / zákazník	Dodávateľ