

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI BOZP a OPP

Odberateľ / zákazník:	Mesto Liptovský Mikuláš		
Zástupca:	Rudolf Záruba		
Prevádzky zákazníka:	Mestský úrad		
Počet zamestnancov:	150		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský		
Dátum previerky:	16.10.2025	Čas (od-do)	8,00 - 12,00
Druh previerky:	Ročná kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

Zistené nedostatky

Ochrana pred požiarom

1. Je potrebné dohľadať požiarneho projektu zohľadňujúci stavebné úpravy prízemnia (klientske centrum + mestská polícia) a 1. poschodia (stavebný úrad) - chýba grafická časť projektu
2. Požiarne dvere v suteréne majú otvorené dverné kridlo. V prípade požiaru by tak nezabránili jeho šíreniu, v súčasnom stave sú považované ako neakcieschopné. (obr.1, 2)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Je potrebné odstrániť nedostatky zistené pri OP a OS elektroinštalácie vykonanej dňa 20. -25.6. 2024, ktoré sú uvedené na str. 38, 39 revíznej správy. Tiež je potrebné vykonávať v zmysle odporúčenia pravidelnú údržbu EZ min. 1x za 12 mesiacov.
2. Je potrebné zabezpečiť školenie obsluhy VTZ tlakových - tlakových nádob stabilných - kompresor
3. OOPP - skontrolovať aktuálnosť zoznamu poskytovaných OOPP, skontrolovať realizáciu poskytovania OOPP u vedúcich pracovníkov, zaviesť a realizovať kontrolu používania
4. Je potrebné predložiť revízne správy tlakových nádob stabilných TNS - expanzomat vario VG (800 litrov), v.č. 06G0612 50017 (kotolňa) a vzdušník kompresora AIR TANK (garáž)
5. Miestnosť elektro-rozvodňa - je potrebné opraviť pokazené tlačidlo CENTRAL STOP (Obr. 3)
6. V garáži MSÚ je potrebné vymeniť poškodené, zlomené, prehnuté kryty kanálov v podlahe, kde sú osoby pohybujúce sa v garáži ohrozené zakopnutím, prepadnutím a pádom. Všetky kryty jám a otvorov musia byť v prípade, že sú pochôdzne dostatočne pevné a odolné. (Obr. 4,5)
7. Nepoužívané elektrické pracovné prostriedky, na ktorých chýbajú bezpečnostné prvky (napr. kryt brúsky) je potrebné umiestniť mimo garáž alebo označiť nápisom MIMO PREVÁDZKY (Obr. 6)
8. Na vonkajšom schodisku do MSÚ je potrebné obnoviť značenie prvého a posledného schodu na schodiskovom ramene, tiež označiť žltou čiernym bezpečnostným značením

konštrukciu rampy pre imobilných, ktorá zasahuje do schodiska a kde hrozí narazenie, úder (Obr. 7)

9. Je potrebné opraviť zhrdzavené časti a obnoviť náter na príjazdovej rampe pre imobilných pri vstupe do MSÚ. Tiež odstrániť rastliny, ktoré prerastajú cez podlahu rampy. (Obr. 8, 9)
10. Je potrebné označiť a vykonať ročnú kontrol regálov a rebríkov umiestnených v suteréne v miestnostiach - Archív m. č. 0.3, sklad m.č. 0.11, registratúrne stredisk
11. V miestnosti registratúrne stredisko je potrebné zabezpečiť stabilitu regálov (Obr. 10,11,12,13) ukotvením alebo vymeniť nestabilné regále za nové. Pôvodné regále nie sú stabilné a pri ukladaní dokumentácie do jednotlivých políc dochádza k ich pohybu.

Odporúčania pre systematické fungovanie, plnenie si povinností v rámci oblastí BOZP a OPP:

1. Je nevyhnutné aby bol technik BOPZ, PO – Rudolf Záruba včas informovaný o dôležitých udalostiach a to o:
 - Nástupe novoprijatých zamestnancov pre zabezpečenie vstupného školenie BOZP a PO prípadne potrebnej odbornej spôsobilosti
 - Vzniknutých úrazoch, pre zabezpečenie potrebnej evidencie a vypracovanie príslušajúcich tlačív, splnenie oznamovacej povinnosti voči štátnym inštitúciám
 - Doplnení, montáži technických zariadení, pre potreby ich zaradenia do zoznamu TZ a nastavenie sledovania ich pravidelných revízií
 - Vykonaní dodávateľských prác v priestoroch objektu MSÚ, pre potreby preškolenia dodávateľov zo základnými pravidlami BOZP, PO. Pre potrebu kontroly bezpečnosti pracovných postupov dodávateľov, ich preškolení BOZP,OPP prípadne kontroly odborných spôsobilostí ak si to vykonávané práce vyžadujú.
2. Je potrebné poznať zodpovednosť za BOZP, PO v rámci prevádzkovania ostatných objektov mesta LM – kultúrne domy, hasické zbrojnice, nájomné bytové domy a pod... na základe týchto vedomostí vie technik BOZP, PO vykonávať dohľad na revíziách technických zariadení, vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky
3. Mesto Liptovský Mikuláš je pri realizácii stavebných/investičných zámerov (rekonštrukcii, opravy a pod.) ako stavebník povinné zabezpečiť vypracovanie plánu BOZP a poveriť koordinátora BOZP, ktorý nastaví pravidlá BOZP pre dané stavenisko a kontroluje bezpečnosť počas realizácie stavebných prác.



Obr č. 1



Obr č. 2



Obr č. 3



Obr č. 4




Obr č.5



Obr č. 6



Obr č. 7



Obr č. 8



Obr č. 9



10



Obr č. 11



Obr č. 12



Obr. č. 13

Podpis

Odberateľ / zákazník

Dodávateľ

--	--