

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI BOZP a OPP

Odberateľ / zákazník:	Mesto Liptovský Mikuláš		
Zástupca:	Rudolf Záruba, Mgr. Eva Feriancová		
Prevádzky zákazníka:	Komunitné centrum Hlboké		
Počet zamestnancov:	14		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský		
Dátum preverky:	16.10.2025	Čas (od-do)	10:00 - 11:30
Druh preverky:	Ročná kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

Záver – zistené nedostatky:

Ochrana pred požiarmi

- neboli zistené nedostatky

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Je potrebné vykonať revíziu elektrických spotrebičov, tlakových nádob stabilných (exanzné nádoby v kotolni na tuhé palivo)
2. Je potrebné doplniť bezpečnostné značenie na rozvodnú skrinku EZ (4 - kombinácia) v miestnosti nočného vrátnik v noclahárni (Obr. 1)
3. Je potrebné označiť schod ped vstupom do KC bezpečnostným značením (Obr. 2)



Obr č. 1



Obr č. 2

Podpis	
Odberateľ / zákazník	Dodávateľ