

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI OPP - preventívna protipožiarna prehliadka/ požiarna kniha - záznam

Odberateľ / zákazník:	ST. NICOLAUS a.s.		
Zástupca:	M. Korček, J. Pardel		
Prevádzky zákazníka:	Objekty a priestory závodu ST. NICOLAUS - 1.mája 113, 031 01 LM		
Počet zamestnancov:	-		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský		
Dátum preverky:	25.03.2021	Čas (od-do)	-
Druh preverky:	Preventívna kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

- V objekte pálenícian nedoliehajú novoinštalované požiarne dvere do požiarnej deliacej konštrukcie (3ks - z vodkového hospodárstva do lehivar SLL, z vodkového hospodárstva do zrenie liehovín, z vstupnej chodby do skladu lehu a destilátov)
 - Opatrenie: je potrebné nastaviť samozatváracie zariadenia na novoinštalovaných požiarnych dverách tak, aby tieto samozatváracie zariadenia zabezpečili úplné uzavretie dverí - ST. Nicolaus

- V regálovom sklade a v priestoroch prietokovej expedície tovaru sú poškodené plechové časti záchytných nádrží pod regálovými systémami (ohnuté po náraze)**Opatrenie: zabezpečiť opravu ohnutých častí záchytných nádrží a tým zabezpečiť ich tesnosť v prípade rozbitia prepravných obalov a rozliatia hotových výrobkov - ST. Nicolaus

Podpis	
Odberateľ / zákazník	Dodávateľ