

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI PO, BOZP

Odberateľ / zákazník:	Mesto Liptovský Mikuláš		
Zástupca:	Mgr. Jaromír Kudláček, Rudolf Záruba		
Prevádzky zákazníka:	Mestský úrad, Komunitné centrum Hlboké		
Počet zamestnancov:	cca 160		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský, BT, TPO		
Dátum previerky:	19.09.2023	Čas (od-do)	8,00 - 11,00
Druh previerky:	Preventívna kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

Mestský úrad

Ochrana pred požiarom

1. Je potrebné aktualizovať požiarne poplachové smernice
2. Je potrebné vypracovať a doplniť grafickú časť požiarneho evakuačného plánu
3. Je potrebné označiť podateľňu pri vstupe do klientskeho centra ako ohlasovňu požiarov
4. Je potrebné vybaviť všetky požiarne dvere na 4., 3., 2. a 1. poschodí samozatváračom. Požiarne dvere sa nachádzajú pri vstupe od schodišťa na podlažie. Tiež označiť dvere predpísaným značením, skontrolovať stav napeňovacej pásky na požiarnych dverách prípadne doplniť napeňovacie pásky. (obr. č. 1)
5. Na sobášnej sieni je potrebné označiť 2 ks požiarne dverí predpísaným značením - požiarne dvere
6. Je potrebné spracovať denník požiarnych uzáverov - dverí a viesť predpísané zápisy kontrole, prehliadke a údržbe požiarnych dverí
7. Suterén požiarne dvere na vstupe do kotolne označiť predpísaným značením - požiarne dvere (obr. č. 2)
8. Označiť únikový východ z kotolne v smere ku garážam predpísaným značením (obr. č. 3)
9. Doplniť na núdzové osvetlenie značenie únikových ciest na schodisku zo 4. poschodia na 1 poschodie
10. Bola vykonaná kontrola núdzového osvetlenia prostredníctvom test tlačidla pomyčka núdzové osvetlenie funkčné
11. V garáži v suteréne chýba na stanovišti prenosný hasiaci prístroj (obr. č. 4)
12. Je potrebné dohľadať požiarne projekt zohľadňujúci stavebné úpravy prízemí (klientské centrum + mestská polícia) a 1. poschodia (stavebný úrad)
13. Je potrebné označiť na ploche pred MsÚ miesto zhromaždenia
14. Neboli predložené správy z kontroly komínov a dymovodov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Je potrebné predložiť revíziu správy elektroinštalácie, bleskozvodu, elektrických spotrebičov, 3 ks plynových kotlov, TNS - expanzomat vario (800 litrov)
2. Je potrebné doplniť vybavenie nástennej lekárničky v kuchynke na 4. poschodí, 2. poschodí v 1. poschodí (aj stavebný úrad, aj organizačný odbor), doplniť lekárničku na podateľňu
3. Je potrebné sprístupniť uzamknutú lekárničku v miestnosti na poskytnutie 1 pomoci pri matrike (pri defibrilátore)
4. Je potrebné označiť regály v sklade údržby šítkami nosnosti a vykonať pravidelnú kontrolu (obr. č.

- 5)
5. Je potrebné vykonať kontrolu prenosných rebríkov vyradiť nevyhovujúce rebríky - údržba, garáže (obr. č. 6).
 6. Je potrebné predložiť správu o revízii zdvíhacieho zariadenia - Bezbariérová plošina z prízemia na stavebný úrad.
 7. Veľká zasadačka - v miestnosti zvukára je potrebné na schodišti doplniť madlo a označiť 1 a posledný schod na schodiskovom ramene (obr. č. 7)

Komunitné centrum Hlboké

Ochrana pred požiarmi

1. je potrebné aktualizovať požiarne poplachové smernice
2. Je potrebné aktualizovať pokyn pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase pre nocľaháreň, preškoliť osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
3. Je potrebné dohľadať požiarneho projektu od nového objektu komunitného centra
4. Je potrebné označiť ohlasovňu požiarov v domčeku (kancelária vedúcej komunitného centra)
5. Je potrebné predložiť správy o kontrole komínov a dymovodov
6. Je potrebné obnoviť značenie únikových ciest z kancelárie terénnych sociálnych pracovníkov, v starej budove (obr. č. 8)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Je potrebné predložiť revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebičov, tlakových nádob stabilných (kotolňa)
2. Je potrebné označiť regály v sklade (stará budova) štítkami nosnosti a vykonať pravidelnú kontrolu (obr. č. 9)



Obr. č. 1



Obr. č. 2



Obr. č. 3



Obr. č. 4



Obr. č. 5



Obr. č. 6



Obr. č. 7



Obr. č. 8



Obr. č. 9

Podpis

Odberateľ / zákazník

Dodávateľ

--	--