

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI BOZP, OPP

Odberateľ / zákazník:	Mesto Liptovský Mikuláš		
Zástupca:	Mgr. Alena Novajovská		
Prevádzky zákazníka:	Komunitné centrum Hlboké		
Počet zamestnancov:	14		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský		
Dátum previerky:	19.03.2024	Čas (od-do)	13,00 - 14,30
Druh previerky:	Preventívna kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

Ochrana pred požiarimi

- Je potrebné dohľadať požiarneho projektu od nového objektu komunitného centra - z tohto projektu vyplýva druh, počet a rozmestnenie hasiacich prístrojov v KC.
- V rámci kontroly núdzového osvetlenia bolo zistené, že v prípade výpadku elektrickej energie núdzové svetlá nesvietia - zariadenie je neakčieschopné

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- Je potrebné predložiť revízie elektroinštalácie, bleskozvodov (mala by byť správa z východzej revízie z roku 2020 resp. 2021), elektrických spotrebičov, tlakových nádob stabilných (exanzné nádoby v kotolni na tuhé palivo)

Podpis	
Odberateľ / zákazník	Dodávateľ