

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI OPP

Odberateľ / zákazník:	Obec Jamník		
Zástupca:	Ing. Alena Vlčková		
Prevádzky zákazníka:	Obecný úrad/požiarňa zbrojnica, knižnica, bytovka č.204, bytovka č. 75, bytovka č. 61, bytovka č. 82, telocvičňa, kultúrny dom		
Počet zamestnancov:	3		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský		
Dátum preverky:	19.03.2024	Čas (od-do)	9,00 - 11,00
Druh preverky:	Preventívna kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

Vo všetkých objektoch je potrebné doplniť dokumentáciu ochrany pred požiarmi:

- požiarňu identifikačnú kartu, požiarne poplachové smernice, požiarňu knihu - dokumentáciu spracujem ja

Obecný úrad/požiarňa zbrojnica:

Obecný úrad

- je potrebné doplniť označenie ohlasovne požiarov
- je potrebné doplniť označenie rozvodnej skrinky EZ - 4 kombinácia (vstupná chodba)
- je potrebné doplniť značenie únikového východu (nad hlavný vchod)

Požiarňa zbrojnica

- je potrebné umiestniť hasiaci prístroj (jestvujúci zabalený) do hasičskej dielne a označiť stanovište piktogramom
- je potrebné doplniť označenie rozvodnej skrinky EZ - 4 kombinácia (garáž)
- je potrebné doplniť značenie únikového východu, na dverné kídlo v garážovej bráne
- je potrebné vykonať pravidelú kontrolu 2 ks prenosných hasiacich prístrojov, ktoré sa nachádzajú v garáži
- je potrebné ukadať prepravné obaly obsahujúce horľavé kvapaliny (olej, benzín...) do záchytnej nádrže, tiež dbať na riadne označenie prepravných obalov

Knižnica

- je potrebné doplniť označenie ohlasovne požiarov do kancelárie knižnice
- je potrebné vykonať kontrolu a tlakovú skúšku 3 ks hasiacich prístrojov, ktoré sa nachádzajú v priestoroch knižnice, doplniť piktogram na stanovište HP na 1. NP pri schodisku
- doporučujem preložiť 1 ks hasiaceho prístroja z 2. NP do kancelárie knižnice
- je potrebné doplniť označenie rozvodnej skrinky EZ - 4 kombinácia (vstupná chodba)
- je potrebné doplniť značenie únikového východu a únikových ciest z priestorov knižnice

Futbalový štadión

Posilňovňa:

- je potrebné doplniť hasiaci prístroj + označenie stanovišťa
- je potrebné doplniť označenie rozvodnej skrinky EZ - 4 kombinácia (vstupná chodba)
- je potrebné doplniť značenie únikového východu

Telocvičňa:

- je potrebné doplniť hasiaci prístroj (odporúčam práškový 6kg) + označenie stanovišťa HP
- je potrebné doplniť značenie únikového východu

Futbalisti zázemie:

- je potrebné doplniť značenie únikového východu (1. NP aj 2. NP)
- je potrebné vykonať kontrolu a tlakovú skúšku existujúceho hasiaceho prístroja CO₂, ktorý je umiestnený v kuchynke na 1. NP + doplniť hasiaci prístroj (odporúčam práškový 6kg) do vstupnej chodby na 2. NP

Kultúrny dom:

Peklo:

- je potrebné doplniť značenie únikového východu (1. NP)
- je potrebné vykonať kontrolu a tlakovú skúšku existujúceho hasiaceho prístroja CO₂,

KD sála:

- je potrebné doplniť značenie únikového východu
- je potrebné vykonať kontrolu a tlakovú skúšku existujúceho hasiaceho prístroja CO₂ a práškového P6 umiestnených na pódiu, doplniť značenie stanovišťa.
- doporučujem preložiť HP práškový z pódia ku vchodu do sály.
- na rozvodnej skrinke EZ (na pódiu) chýbajú dvierka - nie je zabezpečená proti zásahu nepovoláných osôb.

2. NP "byť učiteľa":

- je potrebné doplniť značenie únikového východu
- je potrebné doplniť hasiaci prístroj (odporúčam práškový 6kg) do miestnosti kde sa nachádza pec na tuhé palivo
- Je potrebné neustále dbať aby pred pecou na tuhé palivo vo všetkých smeroch do vzdialenosti 800 mm neboli umiestnené horľavé predmety a horľavé látky
- je potrebné doplniť označenie rozvodnej skrinky EZ - 4 kombinácia (chodba)

Záznam z preventívnej protipožiarnej prehliady bytových domov tvorí samostatné prílohy.

Pre vypracovanie plánu revízií a kontrol budem potrebovať pripraviť správy z revízií elektroinštalácie, bleskozvodov, plynových a tlakových zariadení od jednotlivých objektov, tiež záznamy o kontrole komínov a dymovod

Poznámka mimo požiarnej ochrany:

V objekte kultúrny dom na vonkajších schodiskách vedúcich do rezbárskej dielne a zadný vchod ku schodisku na 2 .NP je potrebné doplniť aspoň na jednu strany madlo.

Podpis	
Odberateľ / zákazník	Dodávateľ