

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI BOZP a OPP

Odberateľ / zákazník:	Obec Jamník		
Zástupca:	Ing. Alena Vlčková,		
Prevádzky zákazníka:	Obecný úrad/požiarna zbrojnica, knižnica, telocvičňa, kultúrny dom, ČOV		
Počet zamestnancov:	3		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský		
Dátum previerky:	17.06.2024	Čas (od-do)	9,00 - 10,30
Druh previerky:	Preventívna kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

Požiarna zbrojnica

- je potrebné ukadať prepravné obaly obsahujúce horľavé kvapaliny (olej, benzín...) do záchytnej nádrže, tiež dbať na riadne označenie prepravných obalov

Knižnica

- je potrebné zabezpečiť dostupnosť HP umiestneného pod schodami (zaukladaný škatulami)

KD sála:

- na rozvodnej skrinke EZ (na pódiu) chýbajú dvierka - nie je zabezpečená proti zásahu nepovoláných osôb.
- V objekte kultúrny dom na vonkajších schodiskách vedúcich do rezbárskej dielne a zadný vchod ku schodisku na 2 .NP je potrebné doplniť aspoň na jednu strany madlo.

ČOV:

- doplniť požiarne poplachové smernice (doplním ja)
- odporúčam doplniť aspoň 1 ks HP práškový do domčeka k ovládaniu technológie

Pre vypracovanie plánu revízií a kontrol budem potrebovať pripraviť správy z revízií elektroinštalácie, bleskozvodov, plynových a tlakových zariadení od jednotlivých objektov, tiež záznamy o kontrole komínov a dymovod (všetko čo nájdete, okrem dnes prezretých dokumentov)

Podpis	
Odberateľ / zákazník	Dodávateľ