

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI BOZP a OPP

Odberateľ / zákazník:	Mesto Liptovský Mikuláš		
Zástupca:	Mgr. Jaromír Kudláček, Rudolf Záruba		
Prevádzky zákazníka:	Mestský úrad		
Počet zamestnancov:	cca 160		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský		
Dátum previerky:	18.06.2024	Čas (od-do)	9,00 - 11,30
Druh previerky:	Preventívna kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

Mestský úrad

Ochrana pred požiarimi

1. Je potrebné dohľadať požiarneho projektu zohľadňujúci stavebné úpravy prízemnia (klientské centrum + mestská polícia) a 1. poschodia (stavebný úrad) - chýba grafická časť projektu
2. Neboli predložené správy z kontroly komínov a dymovodov
3. Je potrebné odstrániť nedostatky zistené pri ročnej kontrole hydrantov (29.2.2024) . vemniť vreteno ventilu na hydrante č. 16 a 19

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Je potrebné predložiť revízne správy **elektroinštalácie, bleskozvodu, elektrických spotrebičov (nedostatok vyplývajúci aj z kontoly BOZP odborovým inšpektorom zo dňa 11.10.2023),**
2. Je potrebné predložiť revízne tlakových nadob stabilných TNS - expanzomat vario VG (800 litrov), v.č. 06G0612 50017
3. Je potrebné doplniť zoznam zástupcov zamestnancov pre BOZP na viditeľné miesta (napr. v kuchynke k lekárnčkám)
4. Veľká zasadačka - je potrebné označiť 1 a posledný schod na schodiskovom ramene do miestnosti zvukára

Podpis	
Odberateľ / zákazník	Dodávateľ